

ВНИМАНИЕ!

Запрещается:

- Сброс в канализацию сгнивших остатков овощей и мусора от лесных грибов;
- Сброс в канализацию строительного мусора (песка, цемента, шпаклевки и т.д.), это приводит к засорению установки, и как следствие потери работоспособности;
- Сброс в канализацию полимерных пленок, и других биологически не разлагаемых соединений (в эту категорию входят презервативы, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, пленки от пачек сигарет и т.п.), они накапливаются в приёмном резервуаре и требуют периодического удаления, а в некоторых случаях возможна закупорка насосов, и как следствие потеря работоспособности установки;
- Сброс в канализацию воды от регенерации систем очистки питьевой воды с применением марганцево-кислого калия или других внешних окислителей. Слив следует предусмотреть через отдельную напорную канализацию;
- Сброс в канализацию стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами (персоль и т.п.);
- Сброс в канализацию воды из бассейна;
- Применение антисептических насадок с дозаторами на унитаз;
- Сброс в канализацию лекарств и лекарственных препаратов;
- Слив в канализацию машинных масел, жиров, антифризов, кислот, щелочей, спиртов и т.д..

На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, гарантия не распространяется.

Разрешается:

- Сброс в канализацию фекальных стоков и туалетной бумаги;
- Сброс в канализацию стоков от стиральных и посудомоечных машин, при условии применения стиральных порошков и средств без хлора;
- Сброс в канализацию кухонных стоков от ручного мытья посуды, при условии минимизации применения чистящих порошков и средств с содержанием хлора, а также других сильных антибактериальных средств;
- Сброс в канализацию банных стоков и стоков из душевых;
- Сброс в канализацию один раз в неделю небольшого количества средств для чистки унитазов, санфаянса и кухонного оборудования.

Прочее:

- При отключении электричества, необходимо сократить водопотребление, так как возможно переполнение приемной камеры и попадание неочищенного стока в окружающую среду;
- Применение чистящих средств, содержащих хлор и других антисептиков в больших количествах, может привести к отмиранию активного ила, и как следствие потеря работоспособности установки;
- Несвоевременная откачка избытков активного ила приводит к его загустению, и в последствии к нарушению работы установки;
- Сброс в канализацию воды, после регенерации систем очистки питьевой воды через установку не рекомендуется, воду от промывки фильтров водоподготовки отводить минуя очистную систему фекально-бытовых сточных вод (не зависимо от типа системы), это также касается и отвода воды от промывки фильтра бассейна.